

Handlungskonzept „Blackout“

Teil: Einsatz Saugwagen der ABC GmbH

1. Alarmierung der ABC GmbH nach Entscheidung (Inkraftsetzung des Notfallkonzeptes „Blackout“) durch den Vorstand.

Bereitschaftstelefon: 00000 000000
00815 Saugwagendorf, LKW Straße 00

Geschäftsführung ABC GmbH:
Frau Mustermann; Tel.: 00000 000001
00815 Saugwagendorf, zu Hause

2. Einsatzbeginn und Koordinierung Saugwagen

ZKA Schwalmtal
41366 Schwalmtal, Pletschweg 7

3. Einsatzstellen abarbeiten (Unterstützung durch 1 MA Schwalmtalwerke AöR)

Ersteinsatz:

- **Hauptpumpwerk Lüttelforst (HPS Lüttelforst)**

(V_{\max} HPS Lüttelforst = 7,2 m³) + (V_{\max} ZPS Lüttelforst = 6,5 m³)

Vor dem Ende der Saugarbeiten ist die Mitteilung von der Zwischenpumpstation Lüttelforst (ZPS Lüttelforst) über die Beendigung des Abpumpens mit dem Notstromaggregat abzuwarten, da das Abwasser aus der ZPS Lüttelforst über das Kanalnetz in die HPS Lüttelforst gefördert wird.

Einleitungsstelle in den öffentlichen Kanal:

vor Haversloh 2 (Schacht 1875 6852)

- **PS Vossenberg**

(V_{\max} = 1,9 m³)

Einleitungsstelle in den öffentlichen Kanal:

vor Vogelsrath 61a (Schacht 1877 4401)

- **PS Vogelsrath**

(V_{\max} = 14,0 m³)

Einleitungsstelle in den öffentlichen Kanal:

vor Vogelsrath 61a (Schacht 1877 4401)

- **Rückkehr zur ZKA**

- **Bedarfsentleerung nach Sichtkontrolle (Entscheidung durch Einsatzleitung)**

- Kranenbruch P 1 bis P15
- PS Hermann-Löns-Straße

- **Sollte der Ersteinsatz an einem Vormittag gefahren werden, ist gegen 18:00 Uhr die HPS Lüttelforst auf Anweisung durch die Einsatzleitung erneut zu entleeren.**

Hauptpumpwerk Lüttelforst (HPS Lüttelforst)

(V_{\max} HPS Lüttelforst = 7,2 m³) + (V_{\max} ZPS Lüttelforst = 6,5 m³)

Vor dem Ende der Saugarbeiten ist die Mitteilung von der Zwischenpumpstation Lüttelforst (ZPS Lüttelforst) über die Beendigung des Abpumpens mit dem Notstromaggregat abzuwarten, da das Abwasser aus der ZPS Lüttelforst über das Kanalnetz in die HPS Lüttelforst gefördert wird.

Nach Beendigung des Einsatzes Rückkehr zur ZKA

4. 2. Einsatztag und Folgetag:

- **Einsatzbeginn und Koordinierung Saugwagen 08:00 Uhr**

ZKA Schwalmtal

41366 Schwalmtal, Pletschweg 7

- **Hauptpumpwerk Lüttelforst (HPS Lüttelforst)**

(V_{\max} HPS Lüttelforst = 7,2 m³) + (V_{\max} ZPS Lüttelforst = 6,5 m³)

Vor dem Ende der Saugarbeiten ist die Mitteilung von der Zwischenpumpstation Lüttelforst (ZPS Lüttelforst) über die Beendigung des Abpumpens mit dem Notstromaggregat abzuwarten, da das Abwasser aus der ZPS Lüttelforst über das Kanalnetz in die HPS Lüttelforst gefördert wird.

Einleitungsstelle in den öffentlichen Kanal:

vor Haversloh 2 (Schacht 1875 6852)

- **PS Vossenberg**

(V_{\max} = 1,9 m³)

Einleitungsstelle in den öffentlichen Kanal:

vor Vogelsrath 61 (Schacht 1877 4401)

- **PS Vogelsrath**

(V_{\max} = 14,0 m³)

Einleitungsstelle in den öffentlichen Kanal:

vor Vogelsrath 61 (Schacht 1877 4401)

- **Rückkehr zur ZKA**

- **Bedarfsentleerung nach Sichtkontrolle:**

- Kranenbruch P 1 bis P15
- PS Hermann-Löns-Straße

- **Entleerung von abflusslosen Gruben**

Rückmeldung bei der Einsatzleitung nach jeder Fahrzeugentleerung auf der ZKA

Gegen 18:00 Uhr (Koordinierung über Einsatzleitung)

- **Hauptpumpwerk Lüttelforst (HPS Lüttelforst)**

(V_{\max} HPS Lüttelforst = 7,2 m³) + (V_{\max} ZPS Lüttelforst = 6,5 m³)

Vor dem Ende der Saugarbeiten ist die Mitteilung von der

Zwischenpumpstation Lüttelforst (ZPS Lüttelforst) über die Beendigung des

Abpumpens mit dem Notstromaggregat abzuwarten, da das Abwasser aus der ZPS Lüttelforst über das Kanalnetz in die HPS Lüttelforst gefördert wird.

Einleitungsstelle in den öffentlichen Kanal:

vor Haversloh 2 (Schacht 1875 6852)

- **Nach Beendigung des Einsatzes Rückkehr zur ZKA**