

Checkliste: Vermeidung von Verlegung

Anlagenbezeichnung:				
Drosselorgan:				
Name des Prüfers:		Datum:		
Vermeidung von Verlegungen				
<i>Mindestmaße</i>		Ja	Nein	
$D_{Dr} =$	_____ mm			
Anforderung erfüllt?				
Minstdurchmesser $D_{Dr} = 200$ mm				
DN Notentleerung =	_____ mm			
Anforderung erfüllt?				
Minstdurchmesser DN 200 mm				
Bauliche Gestaltung		Ja	Teils	Nein
Einlauf des Drosselorgans hydraulisch günstig ausgebildet?				
Keine Einengung des Leitungsquerschnittes am Einlauf?				
Keine Hinweise auf Rückstau?				
Keine Ablagerungen vorhanden?				
Notentleerungsleitung vorhanden?				
Notentleerungsleitung höherliegend?				
Einbaubedingungen des Herstellers eingehalten?				